

Ai Comuni di  
VIBO VALENTIA per  
Serbatoio Tiro a Segno  
Serbatoio Rai  
Serbatoio Mura Greche  
Serbatoio Sopraelevato  
Vibo Marina zona alta  
Serbatoio S. Andrea  
  
Ospedale Civile  
Scuola Allievi di Polizia  
Casa Circondariale  
VIBO VALENTIA  
PIZZO  
  
PIZZONI per  
Loc.tà Toluccio  
  
GEROCARNE per il  
Serbatoio S. Angelo  
  
STEFANACONI  
  
SANT'ONOFRIO  
Ionadi  
  
p.c. Alla Prefettura di  
VIBO VALENTIA

Vibo Valentia, 22 Novembre 2024 Prot. 531

Oggetto: Comunicazione di carenza idrica

Ci scusiamo per il disservizio creatosi, dai nostri sistemi di TLC alle ore 21:00 circa , si evince una diminuzione di portata verso la città di Vibo Valentia, si sta provvedendo al controllo lungo l'adduttrice Alaco Tirreno al fine di individuare il punto d'intervento.


Si comunica quindi che al ritrovamento si procederà alle prime ore dell'alba di domani 23/11/24 alla riparazione.

I serbatoi di VV sono oggetto di chiusura serale al fine di recuperare i livelli ottimali dei serbatoi, pertanto a causa di questa diminuzione tutti i serbatoi non raggiungeranno i livelli massimi di accumulo.

Durante l'esecuzione dei lavori e fino a ultimazione degli stessi, resterà sospesa la fornitura idrica ai centri in indirizzo approvvigionati dall'acquedotto Alaco Tirreno.

Sarà cura di questo ufficio comunicare il ripristino delle portate.

Il Responsabile dell'Ufficio di Zona  
(P.I. Domenico Isola)



Distinti Saluti

c.c. Responsabile Area Operativa Tecnica: Ing. Giuseppe Sorrentino

c.c. Responsabile Distretto 3 Lamezia Vibo: Ing. Paolo Mainieri